



Primjer:

Protok vode 190 t/h
Temperatura ulazne vode T_{w1} 31°C
Temperatura izlazne vode T_{w2} 25°C
Temperaturna razlika 6 K
Temperatura vlažnog termometra T_f 18°C

Izabrani rashladni toranj 9/09

ESOTEHNA d.o.o. Dijagram za odabir tipa i veličine rashladnog tornja tipa HSA
 Bobovje 52 b
 49 000 Krapina

Rashladni toranj
 HSA 9

