



Primjer:

Protok vode 162 m³/h
Temperatura ulazne vode T_{w_1} 31°C
Temperatura izlazne vode T_{w_2} 26°C
Temperaturna razlika 5 K
Temperatura vlažnog termometra T_r 18°C

Izabrani rashladni toranj 6/03

ESOTEHNA d.o.o. Dijagram za odabir tipa
 Bobovje 52 b i veličine rashladnog
 49 000 Krapina tornja tipa HSA

Rashladni toranj
 HSA 6

